


# Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

## Stadt Wiehl



Bergneustadt  
Engelskirchen  
Gummersbach  
Hückeswagen  
Lindlar  
Marienheide  
Morsbach  
Nümbrecht  
Radevormwald  
Reichshof  
Waldbröl  
**Wiehl**  
Wipperfürth

**Stadt / Gemeinde** : Wiehl (12) Feuerwehrschießung: Fa. Kruse in 21435 Stelle

Farbe der Blitzleuchte : gelb 

**1. Ansprechpartner** : **Christian Denk – Beauftragter Brandmeldeanlagen**

Telefon : Handy: 0175 2431 182

eMail : christian.denk@feuerwehr-wiehl.de

**2. Ansprechpartner(in)** : **Kathrin Kautz - Fachbereich 8/ Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Telefon : 02262 - 99214 Handy:

eMail : k.kautz@wiehl.de

---

Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen  
Feuerwehrschießeldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschießeldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Der Lieferant für das Umstellschloss im FSD ist die Firma Kruse.

Schließzylinder für das FSD, FSE und FAT/FBF : Das Umstellschloss für das FSD wird durch die Verwaltung der Stadt Wiehl bei der Inbetriebnahme der Anlage beigestellt. Ebenso der Halbzylinder mit Schließung Wiehl zur Verriegelung des FIZ und der Kruse-Abloy-Zylinder für das Freischaltelement. Die Kosten der Schließung trägt der Anlagenbetreiber bzw. Anlagenerrichter. Schließungen für das FSE und das FSD sind bei Kruse-Sicherheitssysteme in Stelle mit dem Hinweis "Feuerwehr Wiehl " zu beauftragen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.

Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch

**Feuerwehrplan** : Die Feuerwehr Wiehl erhält

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen (ggfls. bei großen Objekten – 3 x Lageplan einlaminiert)
- 1 x Stick mit PDF-Dateien

(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)

Feuerwehrlaufkarten : Alle Laufkarten werden 2-fach erstellt, wasserfest einlaminiert und in der FIZ gesichert gelagert.  
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter  
Gefahrgutlager oder empfindliche Gebäudeeinrichtungen (falls vorhanden) sind in diesem Grundriss möglichst mit einzutragen. (Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert

Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren

Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschießung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (falls vorhanden) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

# Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Wiehl

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.

Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Wiehl erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

1 x Stick mit PDF-Dateien

(bei großen Objekten, zusätzlich

3 x Lageplan einlaminiert)

### Lieferanschrift:

**Stadt Wiehl**

**Fachbereich 8 / Feuerwehr  
Bahnhofstraße 1 , 51674 Wiehl**

Die Brandschutzdienststelle erhält  
die PDF Dateien als Mail

[Brandschutzdienststelle@obk.de](mailto:Brandschutzdienststelle@obk.de)

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen (DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder einlaminiert.

- Die Datei wird mit der Objektnummer gespeichert (siehe unten)
- Der Stick wird mit der Objekt Nr. gekennzeichnet



Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

- Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil)
- Übersichtsplan (Lageplan)
- Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG)
- Sonderpläne
- Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache)

### Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF – Datei abgespeichert

14-045\_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen

Die Objektnummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle